



ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33
50 - 231 Wrocław

tel./fax: +48 0 71 328 66 11/12

DMK-4-5010/7754/09

Wrocław, 3 listopada 2009 r.

**Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki S.A.
ul. Wystawowa 1
51 - 618 Wrocław**

W odpowiedzi na Państwa pismo nr DPIN/AG/379/2009 z 27 października dotyczące zapewnienia odbioru wód i wydania warunków technicznych dla planowanej budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego (oznaczenie geodezyjne dz. nr 3/21 i 3/22 które powstaną w wyniku podziału działki 3/5 oraz dz. 2 AM-14 obręb Oporów) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyraża zgodę na odprowadzenie wód deszczowych w ilości max 30 l/s do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN1200 mm w ul. Kwiatkowskiego. Wpięcie należy wykonać istniejącej studni 122.52/119.58. Projekt wpięcia należy uzgodnić w tut. Zarządzie.



DYREKTOR
Mieczysław Popławski